



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Главный врач ГАУЗ РК «ЯСП»**  
**Чермных Д.И.**

**Приложение № 2**  
**к приказу главного врача Чермных Д.И.**

**ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника»**  
**от 09.01.2017 г. № 28**

## **ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ** **о мерах пожарной безопасности** **в ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Постановлением Правительства РФ №390, стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. В зданиях и сооружениях ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий и выполнением всеми работниками поликлиники требований пожарной безопасности.

1.4. Все работники ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника»

### **2. Требования пожарной безопасности к** **территории, зданиям, сооружениям, помещениям**

#### **2.1. Содержание территории**

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.



На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены проезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоемосточникам.

2.1.3. Запрещается располагать временные строения и оборудование на территории ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» без согласования с владельцем здания, ПТК, службами эксплуатации и охраны.

2.1.4. Курение на территории ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» запрещено.

2.1.5. Запрещается загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора на территории ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника»

2.1.6. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ).

2.1.7. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода изготовителя и требований нормативных документов.

2.1.8. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установок и систем автоматической противопожарной защиты проводится только специально обученным персоналом, имеющих специально оформленный допуск.

2.1.9. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» осуществляется на основании Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

## 2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений

2.2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на дверях помещений.

2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрытию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

2.2.3. Во всех помещениях поликлиники должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона пожарной охраны.

2.2.4. Все помещения поликлиники должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности и оборудованы знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 160 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

2.2.5. В помещениях зданий должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствиях.

2.2.6. В помещениях и кабинетах ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника»

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**



2.2.6.1. хранение и применение, кроме специально оборудованных для этих целей помещений, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных веществ и материалов;

2.2.6.2. использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и других предметов;

2.2.6.3. проводить перепланировки помещений, изменения их функционального назначения без разработки и согласования соответствующей документации;

2.2.6.4. проводить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности;

2.2.6.5. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные проходы и выходы;

2.2.6.6. использовать бытовые электронагревательные приборы;

2.2.6.7. устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

2.2.6.8. ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях должны надежно крепиться к полу;

2.2.6.9. курить в местах, не предусмотренных для этой цели;

2.2.6.10. хранить и применять ЛВЖ и ГЖ. более сменной потребности в специально оборудованных для этих целей местах;

### **3. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность**

3.1. Руководители структурных подразделений и лица, ответственные за пожарную безопасность, **ОБЯЗАНЫ**:

3.1.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований инструкции о мерах пожарной безопасности;

3.1.2. знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования;

3.1.3. проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений противопожарного режима;

3.1.4. проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом производственной деятельности со всеми принятыми на работу;

3.1.5. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно;

3.1.6. обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи;

3.1.7. не допускать проведение работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения руководства Учреждения;

3.1.8. знать правила содержания и применения, имеющихся в ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» первичных средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность.

### **4. Порядок действий при пожаре**

4.1. Каждый работник ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) **ОБЯЗАН**:



4.1.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;

4.1.2. принять по возможности меры по эвакуации людей, автомобилей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

4.1.3. по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.2. Главный врач ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника», прибывший к месту пожара, **ОБЯЗАН:**

4.2.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в известность вышестоящее руководство);

4.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4.2.3. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

4.2.4. при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

4.2.5. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

4.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

4.2.7. осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

4.2.8. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

4.2.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию автомобилей и защиту материальных ценностей;

4.2.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

4.2.11. сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

4.2.12. по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

4.2.13. организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Главный врач ГАУЗ РК «ЯСП»**  
**Чермных Д.И.**



**Инструкция**  
**к плану эвакуации людей при возникновении пожара**

№ п/п	Действие работников		Исполнитель
1.	Вызов пожарной команды	Звонить по телефону «101», установленным в регистратурах лечебного, детского или ортопедического отделений; или по мобильному «101» или «010». Сообщить: в «Ялтинской стоматологической поликлинике» - пожар. Адрес: Грибоедова – 3. Горит в – назвать точное место пожара. Сообщил – назвать свою фамилию, имя, должность.	Сотрудник, первым обнаруживший пожар
2.	Открывание наружных дверей	Взять ключи в регистратурах от других наружных дверей и быстро их открыть. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (газон около 9-ти этажного дома)	Медрегистраторы, тех. работники
3.	Оповещение о пожаре	Громким голосом в отделениях поликлиники сообщать «Пожар! Все на выход!»	Сотрудники поликлиники
4.	Эвакуация людей из здания поликлиники	Врачи, ведущие прием больных прекращают прием и выводят из кабинетов пациентов, а также пациентов, ожидавших приема в коридоре	Врачи, медицинский персонал поликлиники
5.	Встреча пожарной команды	Выйти на ул. Грибоедова у выезда с придомовой территории. Дождаться пожарной команды. Проводить начальника караула к месту пожара, оповестить его о результатах эвакуации людей	Заместитель главного врача – Мощик В.И.
6.	Обесточивание помещений поликлиники	Отключить центральный выключатель, расположенных в ящике электросчетчика. Электросчетчики расположены с наружной стороны зданий поликлиники.	Заместитель главного врача – Мощик В.И.
7.	Тушение пожара	Приступить к тушению с использованием огнетушителей	Завхоз, персонал поликлиники
8.	Эвакуация имущества	Эвакуировать имущество и документацию поликлиники	Главный врач, секретарь, персонал, пользующийся ПК